

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАСПИЙСК»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368300, г. Каспийск,
Орджоникидзе ул., 12

тел.: +7(87246)5-12-70, +7(87246)5-10-00,
факс: +7(87246)5-10-00

сайт: www.kaspiysk.org,
e-mail: kasp.info@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 11 » 07 2023г.

№ 1021

**Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для
целей пожаротушения, расположенных на территории
городского округа «город Каспийск»**

В соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа «город Каспийск», руководствуясь Уставом городского округа «город Каспийск», Администрация городского округа «город Каспийск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
 - 1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа «город Каспийск», согласно приложению № 1;
 - 1.2. Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа «город Каспийск», согласно приложению № 2.
2. Закрепить источники наружного противопожарного водоснабжения за объектами, согласно приложению №2.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Трудовой Каспийск» и на официальном сайте Администрации городского округа «город Каспийск» www.kaspiysk.org в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа «город Каспийск» Шахвалиева С.Р.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава городского округа
«город Каспийск»**



Б.И. Гонцов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации
городского округа «город Каспийск»
от «___» _____ 2023г. № _____

**Порядок
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения на территории городского округа «город Каспийск»**

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа «город Каспийск» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, устанавливает правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского округа «город Каспийск».

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения, и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени (далее – источники НППВ);

пожарный гидрант: устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение емкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод: водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения: комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения: система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение: тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органами местного самоуправления городского округа «город Каспийск», собственниками источников НППВ, подразделениями пожарной охраны и применяется в целях упорядочения содержания и надежной эксплуатации источников НППВ на территории городского округа «город Каспийск»;

1.4. Собственники в чьем ведении или оперативном управлении находятся источники НППВ несут ответственность за их надлежащее состояние.

2. Содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников НППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников НППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам НППВ сил и средств подразделений ПСЧ или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников НППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников НППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников НППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур.

2.2. Размещение источников НППВ на территории городского округа «город Каспийск» и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.3. Указатели источников НППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников НППВ возлагается на собственников источник НППВ.

2.4. Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Собственники источников НППВ должны в установленном порядке вести их учет на своих объектах.

3.2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Каспийск» ведет учет всех источников НППВ на территории городского округа «город Каспийск».

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ, собственники НППВ должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

3.4. Подразделения пожарной охраны сообщают в Администрацию городского округа «город Каспийск», собственникам источников НППВ об всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.5.1 Неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

- отсутствие указателя (координатной таблички), либо нечёткие надписи на ней;
- отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;
- невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загромождён автотранспортом, скрыт под слоем льда (снег) заасфальтирован;
- невозможность установления пожарной колонки (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита

резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце);

- наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплён стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец);

- отключен от магистрали или заморожен.

3.5.2 Неисправности (недостатки), не исключаяющие забор воды:

- указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по ГОСТ);

- низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.6. Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

- не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7. При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие возможности беспрепятственного подъезда к водоему;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- нечётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- отсутствие площадки перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

- негерметичность (не держит воду);

- отсутствие упорного бруса;

- не закреплён упорный брус;

- отсутствие (неисправность) самотёчного колодца;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;
- нечёткое нанесение надписи, цифры на указателе (координатной табличке);
- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;
- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;
- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.9. При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.11. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

3.12. Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время суток при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

4. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети, ниже требуемого, организации в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

4.4. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников НППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности) за счет собственников источников НППВ.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации
 городского округа «город Каспийск»
 от «__» _____ 2023г. № ____

Перечень
 источников наружного противопожарного водоснабжения находящихся на
 территории городского округа «город Каспийск»

№ n/p	Наименование объекта	Наличие гидрантов
Объектовые пожарные гидранты		
1	МДОУ «Детский сад №1 «Василек» (ул. Комсомольская, 3 а)	1
2	МДОУ «Детский сад №3 «Аленушка» (ул. Кизилюртовская, 3)	2
3	МБДОУ «ЦРР Детский сад №5 «Гусельки» (ул. Ленина, 20, а)	1
4	МДОУ «Детский сад № 7 «Ласточка» (ул. Чапаева, 24)	1
5	МДОУ «Детский сад № 8 «Дюймовочка» (ул. Ленина, 5 а)	1
6	МДОУ «ЦРР Детский сад № 10 «Ивушка» (ул. М. Халилова, 18 а)	1
7	МДОУ «ЦРР Детский сад № 11 «Светлячок» (ул. Советская, 8а)	1
8	МДОУ «Детский сад № 12 «Юлдуз» пос. Кирпичный (ул. Индустриальная, 2)	водоем- 1(50м ³)
9	МДОУ «ЦРР Детский сад № 14 «Журавленок» (ул. Хизроева, 23 а)	1
10	МДОУ «ЦРР Детский сад № 15 «Незабудка» (ул. Ленина, 10)	1
11	МДОУ «Детский сад № 16 «Чебурашка» (ул. Алферова, 1а)	1
12	МДОУ «Детский сад № 17 «Буратино» (ул. Хизроева, 31а)	1
13	МДОУ Детский сад № 21 «Радуга» (ул. Октябрьская, 14)	1
14	МДОУ Детский сад № 22 «Солнышко» (ул. Мира, 2а)	1
15	МДОУ «ЦРР Детский сад № 23 «Лесная сказка» (ул. Орджоникидзе, 11а)	1
16	МДОУ «Детский сад № 24 «Ромашка» (ул. Хизроева, 6а)	1
17	МДОУ «Детский сад № 25 «Джейран» (ул. Батырая, 34а)	2

№ п/п	Наименование объекта	Наличие гидрантов
18	МДОУ «Детский сад № 26 «Родничок» (ул. Дахадаева, 79)	1
19	МДОУ «Детский сад № 28 «Якорек» (ул. Советская, 33)	1
20	МДОУ «ЦРР Детский сад № 29 «Дельфинчик» (ул. Ленина, 29а)	1
21	МДОУ «Детский сад № 30 Звездочка» (военный городок)	1
22	МДОУ «Детский сад № 31» «Улыбка» (ул. Омарова, 12)	2
23	МДОУ «Детский сад № 32» «Соколенок» (ул. Ленина, 2 «а»)	2
24	МДОУ «Детский сад № 33» «Юбилейный», ул. Связная, 23 (мкр.Кемпинг,)	2
25	МДОУ «Детский сад № 34 Капитоша»	2
26	д/с «Знайка» (ул. Ленина, 24)	1
26	Частный д/с «Фазиля» ул. Западная, 1	1
27	ГБПОУ УОР по футболу г. Каспийск (ул. А. Султана, 2)	1
28	МБОУ «СОШ №1» (ул. Орджоникидзе №8)	1
29	МБОУ «СОШ №2» (ул. Назарова №3)	1
30	МБОУ «СОШ №3» (ул. Дахадаева №58)	2
31	МБОУ «СОШ №4» (ул. Матросова №3)	1
32	МКОУ «СОШ №5» Кирпичный поселок (10-линия, №2)	2
33	МБОУ «СОШ №6» (ул. Ленина №74)	2
34	«Каспийская гимназия №7» (ул. Орджоникидзе №16)	2
35	«Каспийский лицей №8» (ул. Гамзатова №35)	1
36	МБОУ «СОШ №9» (ул. Буйнакского №100а)	2
37	МБОУ «СКШ №10» (ул. Поликлиника №11)	1
38	МБОУ «СОШ №11» (ул. Ленина № 33)	1
39	МБОУ «СОШ №12» (ул. Омарова, 8«а»)	3
40	МБОУ «СОШ №13» (ул. Сталина, 3)	3
41	ГГИМХО школа-интернат, (ул. Орджоникидзе №6)	2
42	ГКОУ «Государственная общеобразовательная школа-интернат №2 (ул. Октябрьская №5)	1
43	МБОУ «Кадетская морская школа-интернат» (ул. Ленина №1)	2

№ п/п	Наименование объекта	Наличие гидрантов
44	МКУ «Управление образования» (ул. Байрамова №10 «а»)	1
45	ГБОУ РД «РЦО» МКР Кемпинг, ул. Связная 25	1
46	ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе» (ул. А.Султана,6 «а»)	2
47	ГБПОУ РД «Колледж архитектуры и строительства» (ул. Алферова,4)	1
48	ПО АНО «Энергетический колледж» (ул. Алферова,2)	1
49	АНОО ПО «Санкт-Петербургская академия милиции»	1
50	ГБОУ СПО РД «Каспийское медицинское училище им. А. Алиева», (ул. А. Алиева, 4)	1
	НОУ СПО «Медицинское училище РД » (мкр. Кемпинг)	1
51	Дворец культуры АО «Дагдизель» (ул. Мира 7)	2
52	ГБПОУ РД «УОР по футболу «Дагестан»	1
53	ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» (ул. А. Алиева,2)	4
54	АЗС «Каспийский шельф» (ул. А. Султана, 40)	2
55	Дагестанский центр микрохирургии глаза	1
56	МУП «ОСК» (по ул. Маячная)	2
57	ул. Абдулманапова, АТП 1680	1
58	Анжи-Арена (трасса Каспийск-Махачкала)	6
59	Дворец спорта им. А. Алиева (трасса Каспийск-Махачкала)	6
60	АО «Каспийский завод точной механики»	1
61	Филиал Кизлярского АМЗ (ул. Байрамова, 16)	2
62	ООО «Каспийсктеплосервис» (ул. Байрамова, 18)	1
63	ул. Махачкалинская 68 А (АЗС)	1
64	ул. А. Султана, 13 А (АЗС «АВРА»)	1
65	ул. А. Султана, (возле АЗС «ESPO») (отрезана труба)	1
66	ул. А. Султана Т/Д «Атмосфера»	1
67	проспект И. Шамиля напротив АЗС «Ясриб»	1
68	МУП «ОСК» Очистные сооружения гг. Махачкала- Каспийск	2
69	МБДОУ «Детский сад №35 «Планета детства»	1
70	МБДОУ «Детский сад №36 «Лучик»	1
71	МБДОУ «Детский сад №37 «Золотой ключик»	2
ВСЕГО:		109

Городские пожарные гидранты (ведомственная принадлежность) АО Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения филиал «Каспийский Горводоканал»		
1.	ул. Махачкалинская 80 «а» перенесен на № 84	1
2.	ул. Махачкалинская угол Дахадаева (мойка)	1
3.	ул. Дахадаева угол Дзержинского	1
4.	ул. Л. Чайкина угол ул. Калинина	1
5.	ул. Кирова угол Пионерская	1
6.	ул. Гамзатова и угол Мичурина	1
7.	переулок Советский и Октябрьская	1
8.	ул. Рабочая и угол Радищева	1
9.	ул. Г. Цадасы и Октябрьская (маг. Кит)	1
10.	ул. Байрамова между домами 5 и 7	1
11.	ул. Байрамова (напротив дома №25)	1
12.	ул. Байрамова, 19	1
13.	ул. Байрамова, 21	1
14.	ул. Назарова, 4	1
15.	ул. Алферова возле ж/д переезда	1
16.	ул. Алферова напротив ПСЧ-2	1
17.	ул. Алферова 5 «Б»	1
18.	ул. Халилова, 2 А (гостиница «Спорт»)	1
19.	ул. Халилова, 6 (на углу дома)	1
20.	ул. Халилова, 10	1
21.	ул. Халилова, 18 (напротив д/с «Панда»)	1
22.	ул. М. Халилова 20	1
23.	ул. М. Халилова 30	1
24.	ул. Халилова 44 А (во дворе)	1
25.	ул. М. Халилова, 26 аптека №83	1
26.	ул. Ленина дом 28 между школой №7	1
27.	ул. Ленина 70	1
28.	ул. Ленина 33 «Б» возле остановки	1
29.	ул. Ленина 30	1
30.	ул. Ленина 35 (во дворе в углу дома)	1
31.	ул. Ленина 17 напротив маг. «Сунгур» на дороге	1
32.	ул. Ленина, 15 (сзади дома)	1
33.	ул. Ленина 24	1
34.	ул. Ленина 24 (со стороны площади)	1
35.	ул. Ленина 24 (обелиск)	1
36.	ул. Ленина 34	1
37.	ул. Ленина 34 А (на углу д/с № 28)	1
38.	ул. Ленина 20	1
39.	ул. Ленина, 40 (Комсомольский бульвар)	1
40.	ул. Ленина 50 подъезд №7	1
41.	ул. Ленина, 51 «а» и «б»	1
42.	ул. Ленина 52, (со стороны Ильяшенко)	1
43.	ул. Трудовая, 13 (детская поликлиника)	1

44.	ул. Кирова 70	1
45.	ул. Ленина, 78, 78 «а», 80 и 80 «а» - один двор	1
46.	ул. Кирова 62	1
47.	ул. Кирова 36	1
48.	ул. Хизроева 1	1
49.	ул. Хизроева, 4 (подъезд 2 и 4)	1
50.	ул. Хизроева №17 (на углу дома)	1
51.	ул. Советская 12 (сзади здания)	1
52.	ул. Советская 19 (возле аптеки)	1
53.	ул. Советская 19 (напротив опорного пункта ОВД)	1
54.	ул. Мира 3 (сбоку мечети)	1
55.	ул. Мира 5 (фасад)	1
56.	ул. Назарова 2	1
57.	ул. Назарова 4 (на углу)	1
58.	ул. Назарова 1 (общ.)	1
59.	ул. Назарова 3 (напротив СОШ №2)	1
60.	ул. С. Стальского, 3 (УФСБ)	1
61.	ул. С. Стальского, 5	1
62.	ул. С. Стальского, 9	1
63.	ул. Г. Цадасы и Дахадаева (на углу оруж. магазина)	1
64.	ул. Абдулманапова 11 (напротив б/з «Кавказ»)	1
65.	ул. Абдулманапова, 143 «а»	1
66.	ул. Батырая 14/1 (напротив выпечки)	1
67.	ул. Батырая, 47, (ул. Батырая, 38)	1
68.	ул. Матросова, 5	1
69.	ул. Комсомольская, 1	1
70.	ул. Комсомольская, 5 (возле б/з «Эльсам»)	1
71.	ул. Молодежная, 4	1
72.	ул. Орджоникидзе (на кольце)	1
73.	ул. Орджоникидзе возле поликлиники	1
74.	ул. Кизилюртовская, 12	1
75.	ул. Кизилюртовская, 14	1
76.	д/о «Зверохозяйство»	1
77.	ул. Ильяшенко 5 (напротив мед.уч-ща)	1
78.	ул. Ильяшенко 8 (рядом подстанцией, маг. Домашний	1
79.	ул. Кавказская, 8	1
80.	ул. Кавказская, 8 А	1
81.	ул. Маячная - Двигательстрой	1
82.	ул. Шамяля - Буйнакского	1
83.	ул. Спортивная	1
84.	пос. Кирпичный поворот на СНТ «Тенглик»	1
85.	мкр «Кемпинг»	1
ВСЕГО:		85

Объектовые пожарные водоемы

№ п/п	Наименование объекта	Количество водоемов
1	МБОУ «СОШ №5» ул. Учебная, 2	1 на 300 м ³
2	МБОУ «Каспийский лицей № 8» ул. Гамзатова, 35	1 на 60 м ³
3	МБОУ «СОШ №9» ул. Буйнакская, 100 «а»	1 на 600 м ³
4	МБОУ «СОШ №12» ул. Омарова, 8 «а»	1 на 300 м ³
5	МБОУ «СОШ №13» ул. Сталина, 3	1 на 300 м ³
6	МБОУ «Лицей № 14» ул. Европейская, 4	2 по 300 м ³
7	МАОУ «КЦО школа №15» ул. Ленина, 94	2 по 300 м ³
8	МДОУ «Детский сад № 12 «Юлдуз» пос. Кирпичный, ул. Индустриальная, 2	1 на 50 м ³
9	МБДОУ «ЦРР-д/с №25» ул. Батырая, 34 «А»	2 по 150 м ³
10	МКР «Кемпинг» РЦО ул. Связная, 25	1 на 400 м ³
11	ул. Октябрьская, 5 ГКОУ «Государственная общеобразовательная школа-интернат №2	1 на 50 м ³
12	Дворец спорта «Али Алиева»	1 на 110 м ³
13	Стадион «Анжи-Арена»	2 по 60 м ³
14	«Каспий-Лада» ул. А. Султана,	1 на 60 м ³
15	СМУ №2 ул. Байрамова,	1 на 50 м ³
16	АТП -1680, ул. Абдулманапова	1 на 50 м ³
17	«ЗТМ» ул. Хизроева, 21	1 на 80 м ³
18	Кирпичный район «Газпром»	1 на 150 м ³
19	ГБУ РД «Каспийская ЦГБ» ул. А.Алиева, 2	2 по 80 м ³
20	Д/К АО «Дагдизеля» ул. Халилова,	2 по 50 м ³
21	стадион «Труд» ул. Ленина	1 на 50 м ³
22	МБДОУ «Детский сад №35 Планета детства»	2 по 250 м ³
23	МБДОУ «Детский сад №36 «Лучик»	2 по 250 м ³
24	МБДОУ «Детский сад №37 «Золотой ключик»	2 по 250 м ³
	ВСЕГО:	33